

46322



Differenzdruck-Prüfung

Differential pressure test

Essai de pertes des charge

Filterdaten / Filter data / Fiches techniques

Artikel-Nummer Part no. Numéro du filtre	Bezeichnung Filter type Type du filtre	Serien-Nummer Serial no. Numéro de production	Prüf-Datum Date of test Date du test	Prüfer Operator Opérateur
40-08400510-M090S585	Mikro SF-AL, H14	S-36292	2018-08-20	FSC

Filterabmessung (L x B x T) Filter dimensions (L x W x D) Dimensions du filtre (L x L x P)	Nennvolumenstrom Nominal flow rate Débit d'air nominal	Filterklasse Filter class Classe de filtration	
840 x 510 x 90mm	640m³/h	HEPA H14	2018-404078

Prüfbedingungen / Test Conditions / Conditions de test

Barometrischer Druck Atmospheric pressure Pression barométrique	Temperatur Temperature Température	Rel. Feuchte Rel. Humidity Humidité rel.	Kommentar Comment Comment
1001,5hPa	27,0°C	57,4%	

Prüfergebnisse / Test results / Résultats de test

V [m³/h]	dP [Pa]	T [°C]	RF [%r.F.]	pB [hPa]
192,13	26	27,0	57,3	1001,5
295,67	40	27,0	57,4	1001,5
419,14	57	27,0	57,4	1001,4
514,47	70	27,0	57,5	1001,4
606,64	83	27,0	57,5	1001,4
703,44	97	27,0	57,6	1001,4
804,97	111	27,0	57,6	1001,4
901,83	124	27,0	57,6	1001,4
1000,55	138	27,0	57,6	1001,4

